排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91110302MA01HEH15A002V

单位名称：北京昭衍生物技术有限公司（N35M1 地块）

报告时段：2024 年

法定代表人（实际负责人）：冯宇霞

技术负责人：高超

固定电话：010-87162887

移动电话：13241365878

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 02 月 21 日

承诺书

北京经济技术开发区行政审批局：

北京昭衍生物技术有限公司（N35M1 地块）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	北京昭衍生物技术有限公司 (N35M1 地块)	未变化	
注册地址	北京市北京经济技术开发区科 创十四街 99 号 32 幢 1 层 A 单 元-B 单元 101	变化	注册地址 变更为 “北京经 济技术开 发区瑞合 西一路 7 号院 10 号楼 1 层 101
邮政编码	100176	未变化	
生产经营场所地址	北京经济技术开发区 N35M1 地 块	未变化	
行业类别	生物药品制品制造	未变化	
生产经营场所中心经度	116.49633	未变化	
生产经营场所中心纬度	39.71538	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	91110302MA01HEH15A	未变化	
技术负责人	高超	未变化	
联系电话	010-87162887	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	
主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	

水污染物排放执行标准名称		未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况 (仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		未变化	
工业噪声执行标准名称		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容		报告周期内执行情况	备注	
工业噪声	CZ0001 锅炉房-厂房隔声	未变化		
	CZ0001 锅炉房-基础减振	未变化		
	CZ0002 污水处理站-基础减振	未变化		
	CZ0002 污水处理站-消声器	未变化		
	CZ0003BP08 生产楼-厂房隔声	未变化		
	CZ0003BP08 生产楼-基础减振	未变化		
	CZ0004BG01-基础减振	未变化		
	CZ0005BG02-基础减振	未变化		
	CZ0006 综合配套楼-基础减振	未变化		
废气	TA001 改良活性炭系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA002 活性炭吸附装置	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	

	TA003 油烟净化系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA004 低氮燃烧	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA005 低氮燃烧	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA006 低氮燃烧	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA007 低氮燃烧	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
TA008 低氮燃烧	污染物种类	未变化		
	污染治理设施工艺	未变化		
	排放形式	未变化		
	排放口位置	未变化		
TA009 低氮燃烧	污染物种类	未变化		
	污染治理设施工艺	未变化		
	排放形式	未变化		
	排放口位置	未变化		
TA010 低氮燃烧	污染物种类	未变化		

		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA011 改良活性炭系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA012 组合式空气处理机组	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA013 活性炭吸附设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA014 活性炭吸附设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA015 滤膜	污染物种类	未变化	
污染治理设施 工艺		未变化		
排放形式		未变化		
排放口位置		未变化		
TA016 滤膜	污染物种类	未变化		
	污染治理设施 工艺	未变化		
	排放形式	未变化		
	排放口位置	未变化		
TA017 滤膜	污染物种类	未变化		
	污染治理设施	未变化		

		工艺		
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA018 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA019 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA020 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA021 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA022 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA023 滤膜	污染物种类	未变化	
污染治理设施 工艺		未变化		
排放形式		未变化		
排放口位置		未变化		
TA024 滤膜	污染物种类	未变化		
	污染治理设施 工艺	未变化		

		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA025 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA026 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA027 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA028 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA029 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施 工艺	未变化	
排放形式		未变化		
排放口位置		未变化		
TA030 滤膜	污染物种类	未变化		
	污染治理设施 工艺	未变化		
	排放形式	未变化		
	排放口位置	未变化		
TA031 滤膜	污染物种类	未变化		
	污染治理设施 工艺	未变化		
	排放形式	未变化		

		排放口位置	未变化	
	TA032 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA033 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA034 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA035 滤膜	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
排放口位置		未变化		
TA036 滤膜	污染物种类	未变化		
	污染治理设施工艺	未变化		
	排放形式	未变化		
	排放口位置	未变化		
废水	TW001 化粪池	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW002 综合废水处理站	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	

固废	TS001 危废暂存间 1	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS002 一般固废暂存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS003 危险废物暂存间 2	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容		报告周期内执行情况	备注
DA001	总挥发性有机物	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	非甲烷总烃	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	氯化氢	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
DA002	硫化氢	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	非甲烷总烃	监测设施	未变化
		自动监测设施	未变化

	臭气浓度	安装位置			
		监测设施	未变化		
	氨（氨气）	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
	非甲烷总烃	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
DA003	颗粒物	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
	油烟	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
	DA004	二氧化硫	自动监测设施 安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
烟气黑度		自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
颗粒物		自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
氮氧化物	自动监测设施 安装位置	未变化			
	监测设施	未变化			
DA005	二氧化硫	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
	烟气黑度	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
	氮氧化物	自动监测设施 安装位置	未变化		
		监测设施	未变化		
颗粒物	监测设施	未变化			

		自动监测设施 安装位置	未变化		
DA006	非甲烷总烃	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	总挥发性有机物	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	氯化氢	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
DW001	五日生化需氧量	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	悬浮物	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	pH 值	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	氨氮（NH ₃ -N）	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	化学需氧量	监测设施	未变化		
		自动监测设施 安装位置	未变化		
	DW002	化学需氧量	监测设施	未变化	
			自动监测设施 安装位置	未变化	
		总余氯（以 Cl 计）	监测设施	未变化	
			自动监测设施 安装位置	未变化	

	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	氨氮 (NH ₃ -N)	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	总氮 (以 N 计)	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	甲醛	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	色度	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	乙腈	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	总磷 (以 P 计)	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	挥发酚	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	急性毒性	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
	总有机碳	监测设施	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
溶解性总固体 (全盐类)	监测设施	未变化		
	自动监测设施	未变化		

	动植物油	安装位置		
		监测设施	未变化	
	粪大肠菌群数/ (MPN/L)	自动监测设施 安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
	流量	自动监测设施 安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
DW003	氨氮 (NH ₃ -N)	自动监测设施 安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
	pH 值	自动监测设施 安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
	化学需氧量	自动监测设施 安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
工业噪声	工业噪声	自动监测是否 联网	未变化	
		自动监测设施 安装位置	未变化	
		自动监测仪器 名称	未变化	
		自动监测设施 是否符合安装、 运行、维护等 管理要求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	
		监测设施	未变化	

二、企业基本信息表

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1: 计量单位选择其它时, 请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	GYDY/	谷氨酰胺	/	g	
		氢氧化钠	68	kg	
	SCX001 基因工程蛋白质药物(免疫原性低、稳定性好、靶向性强、长效、生物利用度高的基因工程蛋白质药物)生产线	甘露醇	/	kg	
		谷氨酰胺	/	kg	
		补料培养基	6	kg	
		乙二胺四乙酸二钠	/	kg	
		组氨酸	8181.73	g	
主要辅料用量	GYDY/	一次性培养袋	8	个	
		分装袋	42	个	
		除病毒预过滤器	0.66	m ²	
		深层滤器	6	个	
		一次性摇瓶	9	个	
		一次性储液袋	72	个	

	SCX001 基因工程蛋白质药物(免疫原性低、稳定性好、靶向性强、长效、生物利用度高的基因工程蛋白质药物)生产线	预充针	/	个		
		复合醇	/	kg		
		抗生素瓶用铝塑组合盖	8000	个		
		一次性灌装袋	/	个		
能源消耗	热力生产单元	天然气用量	203.2022	万 m ³		
运行时间和生产负荷	GYDY/	正常运行时间	3988	h		
		非正常运行时间	/	h		
		停产时间	2012	h		
		生产负荷	66	%		
	SCX001 基因工程蛋白质药物(免疫原性低、稳定性好、靶向性强、长效、生物利用度高的基因工程蛋白质药物)生产线	正常运行时间	300	h		
		非正常运行时间	/	h		
		停产时间	5700	h		
		生产负荷	5	%		
	热力生产单元	正常运行时间	8760	h		
		非正常运行时间	/	h		
		停产时间	/	h		
		生产负荷	100	%		
	主要产品产量	GYDY/	抗体和重组蛋白原液	3	kg	

	SCX001 基因工程蛋白质药物(免疫原性低、稳定性好、靶向性强、长效、生物利用度高的基因工程蛋白质药物)生产线	抗体和重组蛋白预充针	/	其它	ml
		抗体和重组蛋白西林瓶水针	70000	其它	ml
		抗体和重组蛋白冻干粉	/	其它	ml
	热力生产单元	热水	1.8057	万吉焦	
		蒸汽	4.4896	万吉焦	
取排水	GYDY/	取水量	/	m ³	
		废水排放量	/	t	
	SCX001 基因工程蛋白质药物(免疫原性低、稳定性好、靶向性强、长效、生物利用度高的基因工程蛋白质药物)生产线	取水量	137450	m ³	此数据为厂区总取水量
		废水排放量	96215	t	此数据为厂区总废水排放量
	热力生产单元	取水量	/	m ³	
	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它
治理设施类型			/	/	无变化
开工时间			/	其它	无变化
建设投产时间			/	其它	无变化
计划总投资			/	万元	无变化
报告周期内累计完成投资			/	万元	无变化

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量 (万 t、万 m ³)		固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报				
						收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 Star (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基 Vdaf 挥发分 (%)	收到基 低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m ³)	硫化氢 (%、mg/m ³)		总硫 (%、mg/m ³)		低位 发热量 (MJ/m ³)
热力生产单元	/	/	天然气	203.2022	万 t						0	%	12	mg/m ³	35.39

三、污染治理设施运行情况

(一) 正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
组合式空气处理机组	TA012	其他设施	去除效率	99.999	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	200000	m ³ /h	空调机组总设计风量
			运行时间	8760	h	
			运行费用	120	万元	
低氮燃烧	TA004	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	锅炉房排气筒 2#	/	
			药剂用量	0	t	

			设计处理能力	3017	m ³ /h	
			运行时间	2292	h	
			运行费用	30	万元	
	TA005	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	锅炉房排气筒 2#	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	4526	m ³ /h	
			运行时间	2145	h	
			运行费用	30	万元	
	TA006	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	锅炉房排气筒 2#	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	4526	m ³ /h	
			运行时间	1463	h	
			运行费用	30	万元	
	TA007	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的	锅炉房排	/	

			排放口名称	气筒 2#		
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	3017	m³/h	
			运行时间	1224	h	
			运行费用	30	万元	
	TA008	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	锅炉房排气筒 2#	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	3017	m³/h	
			运行时间	1510	h	
			运行费用	30	万元	
	TA009	脱硝设施	对应的排放口名称	锅炉房排气筒 2#	/	
			平均脱硝效率	0	%	天然气锅炉不涉及脱销数据
			脱硝剂用量	0	t	天然气锅炉不涉及脱销数据
			脱硝设施运行时间	0	h	天然气锅炉不涉及脱销数据
			设计处理能力	0	m³/h	天然气锅炉不涉及脱销数据
			运行费用	0	万元	

	TA010	脱硝设施	对应的排放口名称	锅炉房排气筒 1#	/	天然气锅炉不涉及脱销数据
			平均脱硝效率	0	%	天然气锅炉不涉及脱销数据
			脱硝剂用量	0	t	天然气锅炉不涉及脱销数据
			脱硝设施运行时间	0	h	天然气锅炉不涉及脱销数据
			设计处理能力	0	m³/h	天然气锅炉不涉及脱销数据
			运行费用	0	万元	天然气锅炉不涉及脱销数据
改良活性炭系统	TA001	其他设施	去除效率	85	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	BP08 三层废气排放口	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	1500	m³/h	
			运行时间	70	h	
	运行费用	0.5	万元			
	TA011	其他设施	去除效率	85	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	BP08 二层废气排放口	/	
药剂用量			0	t		

			设计处理能力	3000	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	1	万元	
油烟净化系统	TA003	其他设施	去除效率	75	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	食堂废气排放口	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	40000	m ³ /h	
			运行时间	2920	h	
			运行费用	3	万元	
活性炭吸附装置	TA002	其他设施	去除效率	85	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	污水处理站废气排放口	/	
			药剂用量	1	t	
			设计处理能力	3000	m ³ /h	
			运行时间	8760	h	
			运行费用	1.5	万元	
活性炭吸附设施	TA013	其他设施	去除效率	65	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的	/	/	

			排放口名称			
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	3000	m ³ /h	
			运行时间	200	h	
			运行费用	0.3	万元	
	TA014	其他设施	去除效率	65	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	3000	m ³ /h	
			运行时间	300	h	
			运行费用	0.3	万元	
滤膜	TA015	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA016	其他设施	去除效	99	%	

			率			
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA017	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA018	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时	70	h	

			间			
			运行费用	0.1	万元	
	TA019	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA020	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA021	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用	0	t	

			量			
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA022	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
			TA023	其他设施	去除效率	99
	固废产生量	0			t	
	对应的排放口名称	/			/	
	药剂用量	0			t	
	设计处理能力	0.1			m ³ /h	
	运行时间	70			h	
	运行费用	0.1			万元	
	TA024	其他设施			去除效率	99
			固废产生量	0	t	

			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m³/h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA025	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m³/h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA026	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m³/h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	

	TA027	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m³/h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA028	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m³/h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA029	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m³/h	

			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA030	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA031	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	99	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA032	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	

			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA033	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA034	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA035	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	

			生量			
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	
	TA036	其他设施	去除效率	99	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	/	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0.1	m ³ /h	
			运行时间	70	h	
			运行费用	0.1	万元	

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

- 1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。
- 2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
- 3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
化粪池	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
		废水治理设施设计处理能力	300	t/d	
		污水处理量	41235	t	
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	41235	t	
		耗电量	0	KWh	
		运行费用	1.5	万元	
		污染物处理效率	82	%	
综合废水处理站	TW002	废水防治设施运行时间	8760	h	
		废水治理设施设计处理能力	600	t/d	
		污水处理量	96215	t	全年污水量
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	96215	t	全年污水排放量
		耗电量	3279	KWh	全年耗电量
		PAC 药剂使用量	0	kg	未使用
		运行费用	20	万元	

		污染物处 理效率	85	%	
--	--	-------------	----	---	--

(二) 异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(三) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存间 - TS002	/	否	否	否	否	
危废暂存间 1 - TS001	委托无害化处置	否	否	否	否	
危险废物暂存间 2 - TS003	委托无害化处置	否	否	否	否	

（四）小结

根据排污许可证管理要求，本年度污染治理设施运行正常，废气、废水经污染治理设施处理后达标排放，一般固废有回收价值的进行回收处置，危险废物收集后暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据数量 (小时值)	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	总挥发性有机物	手工	100	1	0.47	0.47	0.47	0	0	
	氯化氢	手工	10	1	0.81	0.81	0.81	0	0	
	非甲烷总烃	手工	20	2	1.68	2.29	1.985	0	0	
DA002	氨 (氨气)	手工	10	2	1.73	1.81	1.77	0	0	
	硫	手工	3.0	2	0.06	0.12	0.09	0	0	

	化氢									
	臭气浓度	手工	/	2	630	724	677	0	0	
	非甲烷总烃	手工	20	2	1.58	2	1.79	0	0	
DA 003	油烟	手工	1.0	1	0.3	0.3	0.3	0	0	
	非甲烷总烃	手工	10.0	1	1.578	1.578	1.578	0	0	
	颗粒物	手工	5.0	1	1.9	1.9	1.9	0	0	
DA 004	二氧化硫	手工	10	1	3	3	3	0	0	
	氮氧化物	手工	30	9	8	20	14	0	0	3月取得排污许可，4月开始开展自行监测
	烟气	手工	1	1	1	1	1	0	0	

	黑度									
	颗粒物	手工	5	1	1.2	1.2	1.2	0	0	
	二氧化硫	手工	10	1	3	3	3	0	0	
DA 005	氮氧化物	手工	30	9	8	20	12	0	0	3月取得排污许可，4月开始开展自行监测
	烟气黑度	手工	1	1	1	1	1	0	0	
	颗粒物	手工	5	1	1.1	1.1	1.1	0	0	
DA 006	总挥发性有机物	手工	100	1	0.28	0.28	0.28	0	0	
	氯化氢	手工	10	1	0.8	0.8	0.8	0	0	
	非	手工	20	2	1.65	2.2	1.925	0	0	

	甲烷总烃									
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	总挥发性有机物	/	1	0.000899	0.000899	0.000899	0	0	
	氯化氢	0.058	1	0.00016	0.00016	0.00016	0	0	
	非甲烷总烃	3.98	2	0.000343	0.00044	0.000391	0	0	
DA002	氨(氨气)	0.36	2	0.00118	0.0069	0.00404	0	0	
	硫化氢	0.018	2	0.0002	0.0082	0.0042	0	0	
	臭气浓度	2000	2	/	/	/	0	0	排污许可未规定，单位无量纲
	非甲烷总烃	3.98	2	0.00105	0.00579	0.00342	0	0	
DA003	油烟	/	1	/	/	/	0	0	排污许可未规定
	非甲烷总烃	/	1	/	/	/	0	0	排污许可未规定
	颗粒物	/	1	/	/	/	0	0	排污许可未规定

									定
DA004	二氧化硫	/	1	0.03	0.03	0.03	0	0	
	氮氧化物	/	9	0.06	0.4	0.134	0	0	
	烟气黑度	/	1	1	1	1	0	0	
	颗粒物	/	1	0.03	0.03	0.03	0	0	
DA005	二氧化硫	/	1	0.01	0.01	0.01	0	0	
	氮氧化物	/	9	0.049	0.15	0.09	0	0	
	烟气黑度	/	1	1	1	1	0	0	
	颗粒物	/	1	0.01	0.01	0.01	0	0	
DA006	总挥发性有机物	/	1	0.000407	0.000407	0.000407	0	0	
	氯化氢	0.058	1	0.00012	0.00012	0.00012	0	0	
	非甲烷总烃	3.98	2	0.000307	0.000322	0.000314	0	0	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
厂界	氨 (氨气)	0.2	东北厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.05	
	氨 (氨气)	0.2	西厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.08	
	氨 (氨)	0.2	西南厂界	2024-05-28T16:00:	0.09	

气)			00.000Z		
氨 (氨 气)	0.2	南厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.09	
氨 (氨 气)	0.2	东北厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.08	
氨 (氨 气)	0.2	西厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.05	
氨 (氨 气)	0.2	西南厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.09	
氨 (氨 气)	0.2	南厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.1	
氯化 氢	0.01	东北厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	西厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	西南厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	南厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	东北厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	西厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	西南厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.003	
氯化 氢	0.01	南厂界	2024-08- 29T16:00: 00.000Z	0.003	
硫化 氢	0.01	东北厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.001	
硫化 氢	0.01	西厂界	2024-05- 28T16:00: 00.000Z	0.003	

硫化氢	0.01	西南厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.005	
硫化氢	0.01	南厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.004	
硫化氢	0.01	东北厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.001	
硫化氢	0.01	西厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.002	
硫化氢	0.01	西南厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.005	
硫化氢	0.01	南厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.004	
臭气浓度	20	东北厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	西厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	西南厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	南厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	东北厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	西厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	西南厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	10	
臭气浓度	20	南厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	10	
非甲烷总烃	1.0	东北厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.55	
非甲烷总烃	1.0	西厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.64	

非甲烷总烃	1.0	西南厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.64	
非甲烷总烃	1.0	南厂界	2024-05-28T16:00:00.000Z	0.62	
非甲烷总烃	1.0	东北厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.43	
非甲烷总烃	1.0	西厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.52	
非甲烷总烃	1.0	西南厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.54	
非甲烷总烃	1.0	南厂界	2024-08-29T16:00:00.000Z	0.54	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数量	浓度监测结果 (日均浓度,mg/L)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH值	自动	6.5-9	4	7.1	7.4	7.25	0	0	
	五日生化需氧量	自动	300	4	10.7	138	70.125	0	0	
	化学需氧量	自动	500	4	44	336	159	0	0	
	总氮 (以N计)	自动	70	4	19.2	69.2	44.125	0	0	

	总磷 (以P计)	自动	8	4	1.09	7.36	4	0	0	
	悬浮物	自动	400	4	5	51	19.5	0	0	
	氨氮 (NH ₃ -N)	自动	45	4	14.3	43.9	29.275	0	0	
DW 002	pH值	自动	6.5-9	6576	6.96	8.62	7.79	0	0	
	乙腈	手工	/	4	0.1	0.1	0.1	0	0	
	五日生化需氧量	手工	300	4	2.8	4.5	3.55	0	0	
	动植物油	手工	50	2	0.06	0.54	0.3	0	0	
	化学需氧量	自动	500	6576	5.247	144.242	31.341	0	0	
	急性毒性	手工	/	2	0.02	0.06	0.04	0	0	
	总余氯 (以Cl ₂)	手工	8	4	0.04	4.9	1.255	0	0	

计)									
总有机碳	手工	150	2	4.9	6.4	5.65	0	0	
总氮 (以N计)	手工	70	4	0.62	5.86	2.9975	0	0	
总磷 (以P计)	手工	8.0	4	0.08	0.57	0.225	0	0	
悬浮物	手工	400	4	4	5	4.75	0	0	
挥发酚	手工	1.0	4	0.0003	0.022	0.00572 5	0	0	
氨氮 (NH ₃ -N)	自动	45	6576	13.365	0.003	2.3419	0	0	
流量	自动		6576	663.37	100.008	361.08	0	0	
溶解性总固体 (全盐类)	手工	1600	2	1110	1540	1325	0	0	
甲醛	手工	5.0	4	0.05	0.05	0.05	0	0	
粪	手工	10000	4	20	20	20	0	0	

	大肠菌群数/ (MPN/L)									
	色度	手工	50	2	2	10	6	0	0	
DW 003	pH值	手工		5	7.3	7.6	7.48	0	0	
	化学需氧量	手工		5	11	25	17.8	0	0	
	氨氮 (NH ₃ -N)	手工		5	0.051	0.625	0.224	0	0	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)							是否达标	超标原因	
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级			评价标准
东厂界	东厂界	1	3	2024-05-31	53	65	43	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未

													规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级	
	东厂界	1	3	2024-03-30	51.2	65	36.4	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级

	东厂界	1	3	2024-07-30	52	65	43	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
	东厂界	1	3	2024-10-25	58	65	47	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和

															偶发噪声最大声级
北厂界	北厂界	1	3	2 0 2 4- 0 3- 3 0	46.3	65	40.8	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级	
	北厂界	1	3	2 0 2 4- 0 5- 3 1	52	65	44	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未规定	

													频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级	
	北厂界	1	3	2024-07-30	52	65	44	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
	北厂界	1	3	2024-	56	65	49	55	/	65	/	70	是	首次申

				1 0- 2 5										请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
南厂界	南厂界	1	3	2 0 2 4- 0 5- 3 1	54	65	43	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和偶发噪

													声最大声级	
	南厂界	1	3	2024-07-30	53	65	44	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
	南厂界	1	3	2024-03-30	49.5	65	38	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未规定频发噪

													声最大声级和偶发噪声最大声级	
	南厂界	1	3	2024-10-25	53	65	48	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未按规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
西厂界	西厂界	1	3	2024-05-3	52	65	41	55	/	65	/	70	是	首次申请排污

			1										许可证未规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
	西厂界	1	3	2024-07-30	54	65	44	55	/	65	/	70	是首次申请排污许可证未规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大

														声级
	西厂界	1	3	2024-10-25	57	65	47	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未规定频发噪声最大声级和偶发噪声最大声级
	西厂界	1	3	2024-03-30	50.4	65	39.2	55	/	65	/	70	是	首次申请排污许可证未规定频发噪声最大

(二) 非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	-------------------------------	------	------	---------------------------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

本单位按照排污许可证自行监测要求开展有组织废气污染物溶度、有组织废气污染物排放速率、无组织废气污染物废气浓度以及噪声环境进行监测，监测频次、污染物种类符合排污许可证要求，无超标排放情况。本单位无非正常工况有组织废气污染物、无组织废气污染物以及特殊时段废气污染物排放情况。

五、台账管理信息

(一) 台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	<p>排污单位应建立危险废物环境管理台账。危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259)及《危险废物产生单位管理计划制定指南》(环境保护部公告 2016 年第 7 号)等标准及管理文件的相关要求。若危险废物环境管理台账相关标准、管理文件有更新或发布实施后,从其规定。</p> <p>产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节动态流向,如实建立各环节的危险废物管理台账,记录内容参见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259)附录 B。</p>	是	记录内容完整
2	<p>应记录噪声污染防治设施维修和更换情况,包括维修、更换时间,维修、更换内容。</p>	是	记录内容完整
3	<p>对于采用手工监测的工业噪声排污单位,手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等,每发生一次记录 1 次;监测时段内工业噪声排放值超标情况,包括超标原因、是否报告、应对措施等。</p> <p>对于采用自动监测的工业噪</p>	是	记录内容完整

	<p>声排污单位，应记录自动监测时段信息，自动监测设备异常情况以及噪声污染防治设施维修和更换情况。自动监测时段信息应记录工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，每发生 1 次记录 1 次。自动监测设备异常情况记录内容包括异常情况开始时间、结束时间、异常情况情形、是否报告、应对措施等。</p>		
4	<p>排污单位应建立一般工业固体废物环境管理台账。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）等标准及管理文件的相关要求。若一般工业固体废物环境管理台账相关标准、管理文件有更新或发布实施后，从其规定。</p> <p>①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。一般工业固体废物产生清单、一般工业固体废物流向汇总表、一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。</p> <p>a. 一般工业固体废物产生清单应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息；生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写一般工业固体废物产生清单。</p> <p>b. 一般工业固体废物流向汇总表应当记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。</p> <p>c. 一般工业固体废物出厂环节记录表应当如实记录每一批次固体废物的出厂以及转</p>	是	记录内容完整

	<p>移信息。</p> <p>②一般工业固体废物产生环节记录表、一般工业固体废物贮存环节记录表、一般工业固体废物自行利用环节记录表、一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。上述4张表，根据地方及企业管理需要填写。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。</p>		
5	<p>排污单位应记录废气及废水治理设施运行管理信息。</p> <p>a) 废气治理设施：应按照废气治理设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录，包括设施名称、编码、运行参数、运行状态等。</p> <p>b) 废水治理设施：包括设施名称、编码、主要参数、废水产生情况、废水排放情况、药剂名称及使用量、投加时间、运行状态等。</p> <p>异常情况说明包括：事件原因、是否报告、应对措施等。</p>	是	记录内容完整
6	<p>排污单位应定期记录生产运行状况、主要原辅料消耗情况，记录内容主要包括：</p> <p>a) 生产设施运行状况：包括生产线或公用单元名称、生产设施、累计生产时间、主要产品等； b) 原辅料：记录生产批次、原辅料名称、消耗量、有机溶剂成分及含量。</p>	是	记录内容完整
7	<p>排污单位应记录无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关信息。排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）。</p>	是	记录内容完整

8	<p>基本信息主要包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、社会统一信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见文号及排污许可证编号等。</p>	是	记录内容完整
9	<p>排污单位应建立污染治理措施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、HJ 819等相关要求执行。监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。监测记录信息应包括采样时间、监测时间、监测结果、监测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的只记录监测期间工况及超标排放的超标原因。</p>	是	记录内容完整

（二）小结

本单位按照排污许可证副本记录环境管理台账信息，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259）及《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016 年第 7 号）等标准及管理文件的相关要求。如是记录污染治理设施维修、更换情况，按自行监测要求进行环境噪声监测。建立一般工业固体废物环境管理台账。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）等标准及管理文件的相关要求。如实记录废气及废水治理设施运行管理信息，定期记录生产运行状况、主要原辅料消耗情况，记录无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关信息，建立污染治理措施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)																备注
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	
主要排放口	DA004-锅炉房排气筒2#	烟气黑度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	排污许可证无许可排放量
		氮氧化物	4.7635143	0.907125	0	0	0	0	0.100966	0.1134991	0.0397207	0.333164	0.055911	0.0662138	0.060825	0.178874	0.140616	0.085435	0.169036	0.395087

		二氧化硫	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
		颗粒物	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
其他排放(合计)		臭气浓度	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
		氨(氨气)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
		氯化氢	/	0	/	/	/	0	/	/	0	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无

																				许可排放量
	硫化氢	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	油烟	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	总挥发性有机物	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	颗粒物	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	非	/	0	/	/	/	0	/	0	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排

	甲烷总烃																				污许可证无许可排放量	
全厂合计	NO _x	5.44 401 63	1.1 945 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3月取得排污许可证4月开始手工监测
	SO ₂	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	排污许可证无许可排放量
	颗粒物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	排污许可证无许可排放量
	VO	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	0	排

			粪大肠菌群数 / (MPN/L)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
			溶解性总固体 (全盐类)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
一般排放口 (合计)	间接排放口	pH值	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量	
		悬浮物	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量	
		五日生化需	/	0	/	/	/	0	/	/	0	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证	

		氧量																			无许可排放量
		化学需氧量	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
		总氮 (以 N 计)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
		氨氮 (NH ₃ -N)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
		总磷 (以 P 计)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量

全厂间接 排放	pH值	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	色度	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	悬浮物	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	急性毒性	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	五日生化需氧	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无

量																				许可排放量
化学需氧量	46.54	3.026986	0	0	0	0	0.393974	0.114675	0.497555	0.475295	0.099592	1.324316	0.448458	0.121809	0.156648	0.726915				3月取得排污许可证4月开始进行监测
总有机碳	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	0	/	/	/	0			排污许可证无许可排放量
总氮（以N计）	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	0	/	/	/	0			排污许可证无许可排放量
氨氮（NH ₃ -N	5.64	0.221366	/	/	/	0	0.0273	0.0015	0.0492	0.0499	0.0695	0.0385	0.1148	0.0470	0.0025	0.0541				3月取得排污

	)							8	5	5	8	4	8		7	6		5	1	许可证4月开始进行监测
	总磷 (以P计)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	动植物油	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	挥发酚	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	甲醛	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无

																				许可排放量
	乙腈	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	总余氯 (以Cl计)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	粪大肠菌群数 (MPN/L)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量
	溶解性总固体 (全盐类)	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	排污许可证无许可排放量

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	---------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度(折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------

（四）小结

本单位 2024 年 3 月取得排污许可证，4 月按排污可证要求开展自行监测以及废水在线自动监测。本单位排污许可证规定废气污染物排放限值为氮氧化物，全厂全年氮氧化物许可排放量为 5.4440163 吨，采用实测法计算全年氮氧化物排放量为 1.194521865 吨，全年排放满足许可排放量要求。本单位排污许可证规定废水污染物排放为化学需氧量、氨氮，全厂全年化学需氧量许可排放量为 46.54 吨，采用自动检测设备用实测法计算全年化学需氧量排放量为 3.02699 吨，全年排放满足许可排放量要求，全厂全年氨氮许可排放量为 5.64 吨，采用自动检测设备用实测法计算全年氨氮排放量为 0.2213706 吨，全年排放满足许可排放量要求。本年度本单位无超标排放情况，无特殊时段废气污染物排放。

七、信息公开情况

(一) 信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	通过全国排污许可证管理信息平台 (http://permit.mee.gov.cn/) 公开环境信息	符合排污许可证要求	是	
时间节点	按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等要求执行。	符合排污许可证要求	是	
公开内容	排污单位应当按照排污许可证规定, 如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量, 以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等; 其中, 水污染物排入市政排水管网的, 还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。	符合排污许可证要求	是	
公开方式	通过企业环境信息依法披露系统网站 (北京):	符合排污许可证要求	是	

	<p>https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home 等便于公众知晓的形式公开</p>			
时间节点	<p>1. 纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息，上传至企业环境信息依法披露系统；</p> <p>2. 企业存在收到相关法律文书、对已披露的环境信息进行变更情形时，公开时间按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十七条、第十八条、第二十条规定执行。</p>	符合排污许可证要求	是	
公开内容	<p>企业应当按照生态环境部制定的企业环境信息依法披露格式准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。具体披露信息按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十二条到第十七条规定执行。</p>	符合排污许可证要求	是	
公开方式	<p>在全国排污许可证管理信息平台 (http://permit.mee.gov.cn/) 公开监测数据 (可通过登录全国污染源监</p>	符合排污许可证要求	是	

	测数据管理与共享系统 https://wryjc.cnemc.cn/ ，按要求填报自行监测信息)			
时间节点	规范开展自行监测，于监测工作完成后五个工作日内，如实公开监测结果。	符合排污许可证要求	是	
公开内容	自行监测数据	符合排污许可证要求	是	
公开方式	通过对外网站、报纸、广播电视等便于公众知晓的方式公开环境信息	符合排污许可证要求	是	
时间节点	根据法律法规要求的公开时间节点执行。	符合排污许可证要求	是	
公开内容	根据法律法规要求的公开内容执行	符合排污许可证要求	是	

(二) 小结

本单位按照排污许可证要求进行信息公开。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

本单位 EHS 部负责内部环境管理体系日常工作，设置专职环保人员 2 人，建有 600m³/d 污水处理站一座用于处置生产废水，50m³ 及 20m³ 化粪池各一座用于处置生活污水，建设锅炉房一座设置两个废气排口，锅炉燃料使用天然气经低氮燃烧器处理后达标排放，生产废气处理设施两座经改良活性炭处理后达标排放，厂区设置食堂，油烟废气经电子油烟净化器处理后达标排放，污水处理废气经活性炭吸附后达标排放，厂区设置一般固废暂存间一处，危废暂存间两处用于临时收集存放危险废物，危险废物由有资质的处置公司进行无害化处置。公司建立三废管理制度，应急救援组织，突发环境应急预案已完成备案。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

本单位 EHS 部负责内部环境管理体系日常工作，设置专职环保人员 2 人，建有 600m³/d 污水处理站一座用于处置生产废水，50m³及 20m³化粪池各一座用于处置生活污水，建设锅炉房一座设置两个废气排口，锅炉燃料使用天然气经低氮燃烧器处理后达标排放，生产废气处理设施两座经改良活性炭处理后达标排放，厂区设置食堂，油烟废气经电子油烟净化器处理后达标排放，污水处理废气经活性炭吸附后达标排放，厂区设置一般固废暂存间一处，危废暂存间两处用于临时收集存放危险废物，危险废物由有资质的处置公司进行无害化处置。公司建立三废管理制度，应急救援组织，突发环境应急预案已完成备案。